

## 質疑回答書（その1）

入札参加者 様

（業務名） 滋賀県立大学D棟リモート監視装置更新業務

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課  
TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	-	アスベストの扱いについて確認させて下さい。配管配線工事の関係で石綿含有が懸念される建材を加工する場合、アスベスト事前調査を実施します。調査を行い、その結果としてアスベスト含有が確認された場合には、アスベストの除去費用はご相談させて頂く事は可能でしょうか。	調査については受注者での負担となりますが、アスベスト対策が必要となった場合の除去費用（撤去・処分）については発注者にて負担します。
2	-	通信幹線は敷設し直しとなりますが、旧通信幹線は撤去せず、適切に端末処理をして現場に残置する方向でよろしいでしょうか。	残置で構いません。
3	-	通信幹線から切り離すリモート盤については、現場に残置する方向でよろしいでしょうか。	残置で構いません。
4	-	資材を現場に仮置きする事も想定されますが、資材置場に関しては大学構内の一部（例えば機械室内等）をカラーコーンで仮囲いした上で、一時的に場所をお借りする事は可能でしょうか。	通行の支障とならない範囲で仮置き可能ですが、場所によっては周知が必要となりますので、事前協議してください。