

質 疑 回 答 書 (その1)

入札参加者 様

(工事番号) 令和年度第1号

(工事名称) 滋賀県立大学人間文化学部棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	入札公告 P2	5 入札日程等- (3) 質問受付 期間中複数回質問 (質疑書) をあげてもよろしいでしょうか。	期間中であれば受け付けます。
2	入札公告 P2	5 入札日程等- (7) 現地説明会日時 説明会前の現地調査 また、翌日以降の現地調査(随時)は可能でしょうか。	鍵のかかっていない共用部分の調査は、可能です。ただし、事前に担当窓口まで連絡いただき、来校される際は担当窓口までお越し下さい。
3	技術提案書 様式 6-2	表中の①～④の各数値 (条件) は、そのまま利用すればいいでしょうか。	貴見のとおりです。
4	技術提案書 様式 6-2	表下欄の (注) 定格消費電力・定格消費ガスの記載がありますが、メーカーカタログ記載の各数値とすればよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
5	技術提案書 様式 9～12	様式内容を変更することなく、エクセルで作成してもよろしいでしょうか。	様式内容の変更がなければ、エクセルで作成してもかまいません。

6	技術提案書 様式 9, 10	提案内容は人間文化学部棟個別空調機新設分のみが対象でしょうか。	全ての空調機（新設分、更新分）が対象です。
7	特記仕様書 P3	3 業務の範囲-(4) 設計業務-①設計および設計関連業務-ウ工事に係る各種計算書の作成 様式 7 空調能力一覧表(法人要求仕様)に室内機馬力の記載がありますが、これら空調機選定にともなう負荷計算は必要でしょうか。 室内機馬力を満足することが条件でよろしいでしょうか。(面積負荷 w/m2 確認程度)	貴見のとおりです。部屋毎の負荷計算書を作成してください。(冷房能力面積負荷W/m2 確認程度)
8	特記仕様書 P6	7 その他事項-(3) 設計業務関係-①一般共通事項-I公立大学法人滋賀県立大学建築工事設計業務実施要綱 とありますが、どのようなものでしょうか。 ※ホームページダウンロード 書籍販売等	資料を添付しましたので確認ください。(別添 1)
9	特記仕様書 P7	7 その他事項-(4) 施工業務関係-①一般共通事項-I日曜日、祝祭日、年末年始、入学試験等記載以外の日は原則工事可能と判断していいでしょうか。詳細は業者決定後かと思われませんが、現在の法人様カレンダー(夏期・冬期休暇他行事含む)等にて工事可能日をご指示下さい。	貴見のとおりです。ただし、騒音、振動作業は原則授業時間帯にできないものとしています。日曜、祝祭日は、利用者、関係者との調整が整えば、作業可能です。 学生夏季休暇：8/7～9/26 学生冬季休暇：12/25～1/3 学生春季休暇：3/23～3/25 学生その他休暇：11/8、11/11、1/17
10	特記仕様書 P7	7 その他事項-(4) 施工業務関係-①一般共通事項-I工事管理マニュアルとありますがどのようなものでしょうか。	資料を添付しましたので確認ください。(別添 2、3)
11	特記仕様書 設計基準	人間文化学部棟個別空調機新設分 工事関係-電気設備 室内機用電源が既設分電盤からとありますが、この方法以外は不可でしょうか。 ※新設室外機盤からの供給等	設計基準に記載のとおり、既設分電盤から取り出してください。

1 2	特記仕様書 設計基準	人間文化学部棟個別空調機新設分 工事関係-その他 既設空調設備は残置とありますが、管理棟防災センター中央監視装置のソフト書換等対応も不要と考えますか。	人間文化学部棟の冷却塔、図書センター棟更新分（コンピュータ室、情報処理演習室1～3）は中央監視装置と接続しているため、これらの撤去、更新により、問題が発生する場合は、ソフト修正を行ってください。 中央監視装置：(株)山武製 SAVIC-netFX 点検業者：アズビル(株)ビルシステムカンパニー彦根事務所
1 3	特記仕様書 設計基準	人間文化学部棟個別空調機新設分 集中管理装置システム 図中の他系統へとありますが、これらは人間文化学部棟の室外機のことでしょうか。	貴見のとおりです。
1 4	特記仕様書 設計基準	その他個別空調機更新分 空調機器一覧表 室202の既設SRY25JB-CRRは1台でしょうか。また室203の面積は126.0でしょうか。 ※様式7-2では202は2台 203は219.0m2と記載	貴見のとおりです。様式7-2は、誤記がありました。 A5棟202号情報処理演習室2台数：1台 A5棟203号情報処理演習室3面積：126.0m2
1 5	特記仕様書 設計基準	その他個別空調機更新分 空調機器一覧表 室305の既設SHYBJ40FVの品番がありません。参考後継機品番が天井ビルトイン4.0KWで同等かと思いますが、わかれば既設品番再度教えてください。	既設品番の確認ができないため、調査願います。
1 6	関係図面	関係図面内 竣工図以外の竣工図一式は閲覧、PDF供給等できないでしょうか。 ※人間文化学部棟(D0～D6)、図書情報センター棟(A5)、環境科学部棟(B6)の建築・機械設備・電気設備等また環境科学部棟(B6)の1、2階CADデータもいただけないでしょうか。	図面の閲覧は可能です。ただし、事前に担当窓口まで連絡いただき、当日は担当窓口までお越し下さい。 環境科学部棟(B6)の1、2階CADデータは添付しましたので確認ください。(別添4、5)
1 7	関係図面 弱電ルート現況 図	管理棟防災センターまでの制御線はこのルートを使用できる(空配管・配管内余裕)と考えてよろしいでしょうか。	現況のルートですので調査のうえ、必要ならば配管等の施工をして下さい。

18		<p>本事業の落札前の技術提案内容ですが、落札後、調査・法人様ヒアリング等により変更になる部分があると想定されます。</p> <p>熱源種類等(ガス・電気)空調方式・システムの変更等大きな考え方の部分が認められないとは承知しておりますが、マルチの系統分けにともなう室外機能力・台数等 室内機型式・台数・能力等 室外機設置位置の変更は可能でしょうか。</p> <p>これらは軽微な変更と考え、詳細内容は実施設計時の法人様承認をもって変更も認められると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
19		<p>上記項目に対し、法人様側・業者側の調整・要望等による金額増減の扱いの考え方をご指示願います。</p>	<p>法人側要望以外の増変更は原則受け付けられません。</p>
20	別紙-1	<p>ランニングコスト評価点</p> <p>この項目はランニングコストが安価であれば評価点が高いのでしょうか。</p>	<p>評価点は、評価基準のとおりです</p>